ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)"
Юридический адрес: 677005, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Петра Алексеева ул, дом 60/2, тел.: +74112226370
e-mail: fbuz@fbuz14.ru
ОГРН 1051402060687 ИНН 1435157979

Адреса мест осуществления деятельности: 677005, РОССИЯ, Республика Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 60/2, тел.: +74112226370, e-mail: fbuz@fbuz14.ru; 677001, РОССИЯ, Республика Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 33/2, тел.: +74112226370, e-mail: fbuz@fbuz14.ru; 677027, РОССИЯ, Республика Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ойунского, д. 9, тел.: +74112226370, e-mail: fbuz@fbuz14.ru; 677027, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, ул Ойунского, Дом 9 литер А, тел.: +74112226370, e-mail: fbuz@fbuz14.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510330

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 41367CC55F9954E48D556A0F5F18628D
Владелец Тяптиргянова Виктория Матвеевна
Действителен с 17.06.2026 по 10.09.2027

В.М. Тяптиргянова

07.10.2026

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)» Копия электронного документа, подписанного электронной подписью ВЕРНО
Руководитель ИЛЦ В.М. Тяптиргянова
«07» 10 2026. подпись

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 14-01/28863-26 от 07.10.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БУРНАШЕВ ФЕДОТ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН 142702002057 ОГРН 317144700060599)

2. Юридический адрес: 677008, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) , Г. ЯКУТСК, Ш. СЕРГЕЛЯХСКОЕ 11 КМ, Д.44
Фактический адрес: Саха (Якутия) Респ, г.о. город Якутск, г Якутск, ш Сергеляхское 11 км, д. 44

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода бутилированная "Посейдон", дата изготовления: 22.09.2026 12:10; упаковка: Упаковка изготовителя;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: Индивидуальный предприниматель БУРНАШЕВ ФЕДОТ ВАСИЛЬЕВИЧ
Юридический адрес: 677008, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) , Г. ЯКУТСК, Ш. СЕРГЕЛЯХСКОЕ 11 КМ, Д.44
Фактический адрес: Саха /Якутия/ Респ, г.о. город Якутск, г Якутск, мкр. 203, д.13 Цех по производству и очистке питьевой воды
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Цех по производству и очистке питьевой воды, Саха /Якутия/ Респ, г.о. город Якутск, г Якутск, мкр. 203, д.13

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 22.09.2026 12:10 - 12:25

Ф.И.О., должность: Свешников Д. И. старший оператор ИП Бурнашев Федот Васильевич .

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.09.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №531 ИЛЦ-04-26 от 23 января 2026 г.

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 22 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 14-01/28863-1.2-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 31867-2012 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (с Изменением N 1);
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат лабораторный с охлаждением, ТВЛ-К	1644
2	Термостат суховоздушный, Thermo B 6420	41231233
3	Весы неавтоматического действия, HR-250A	6A7602779
4	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, Флюорат-02-5М	10017
5	Спектрофотометры, Unico 1201	WP 1112 1201 024
6	Системы капиллярного электрофореза, Капель-105М	3511
7	Баня лабораторная, ЛБ-57164	631012
8	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	8787
9	Баня водяная, LOIP LB-160	7838

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 677027, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, ул Ойунского, Дом 9 литер А
Лаборатория по санитарно-гигиеническим исследованиям
Образец поступил 22.09.2026 13:10
дата начала испытаний 22.09.2026 13:20, дата окончания испытаний 07.10.2026 14:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.3
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.4
3	Вкус и привкус	балл	0	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
4	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,1	ГОСТ 33045-2014 метод А
5	Жесткость	мг-экв/дм³	Менее 0,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Сухой остаток	мг/дм³	Менее 50	Не более 1000	ГОСТ 18164-72

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1 при длине волны 530 нм	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
8	Нитриты (NO2-)	мг/дм³	Менее 0,5	Не более 0,5	ГОСТ 31867-2012 5
9	Перманганатная окисляемость	мгO₂/дм³	Менее 0,25	Не более 3 (мгO2/л)	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б
10	Цветность	...°	1,8±0,5	Не более 5 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
11	Фенолы летучие (суммарно)	мкг/дм³	Менее 0,5 результат представлен как среднее арифметическое значение двух параллельных определений	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.)

Место осуществления деятельности: 677027, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, ул Ойунского, Дом 9 литер А
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 23.09.2026 13:10
дата начала испытаний 23.09.2026 13:20, дата окончания испытаний 25.09.2026 13:52

№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2, п. 8.3.
2	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ Р 54755-2011 п. 9.1, п. 9.3
3	Количество бактерий группы кишечных палочек	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 18963-73 п. 4.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	КОЕ/см³	0	Менее 100	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7
5	ОМЧ при 37° С	КОЕ/см³	0	Менее 100	ГОСТ 18963-73 п. 4.1

Ответственный за оформление протокола:
А.А. Копырина, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 14-01/28863-26 от 07.10.2026

Протокол испытаний № 14-01/28863-26 от 07.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)